

琉球大学 先端医学研究センター施設使用募集 質問及び回答

2024/1/31に、先端医学研究センターHPにて公募を開始後、多くのお問合せをいただきました。

当センター施設のご利用をご検討いただき、誠にありがとうございます。

以下、質問内容と回答をお示しします。

(2024/4/5時点)

No.	質問内容	回答
1	駐車場は、どのスペースを利用できますか。	現在、検討中です。
2	水道設備は、どのように整備されていますか。	給水は、基本的に天井内でバルブ止め（隠蔽）となっており、排水は床に整備されます（床下にボックスで整備されるため平滑な床となります）。そのため、室内にシンクや実験台等を設置する場合は、入居者様で設置いただく計画となります。
3	ネット環境は、どのように整備されていますか。	先端医学研究センター棟までNTT回線が引き込まれていませんので、入居者様にて個別に外から引き込んでいただく必要があります。
4	電話は、外線番号を取得できますか。	入居者様にて個別に引き込んでいただく必要があります。
5	引っ越しのスケジュールについて、知りたいです。	現時点で検討中のため、確定しておりません。
6	それぞれの部屋に設置される設備は決まっていますか。	現在、設備を調達中のため、確定しておりません。
7	床の仕上げについて知りたいです。	<p>3階レンタルスペース 1 仕上：ビニル床シート、下地：コンクリート直均し</p> <p>4階レンタルスペース 2 仕上：ビニル床シート、下地：コンクリート直均し</p> <p>4階レンタルスペース 3 仕上：ビニル床シート、下地：コンクリート直均し</p> <p>4階モニタリング室、ミーティング室、ARO室、マネージャー室、部門長室 仕上：タイルカーペット、下地：コンクリート直均し</p> <p>4階ARO室A、NDB 仕上：ビニル床タイル 下地：コンクリート直均しの上防塵塗床材</p> <p>4階ARO室B 仕上：タイルカーペット 下地：コンクリート直均しの上防塵塗床材</p> <p>4階ARO室C 仕上：ビニル床タイル 下地：コンクリート直均しの上防塵塗床材</p> <p>5階レンタルスペース 4 仕上：ビニル床シート、下地：コンクリート直均し</p>
8	郵便物は届きますか。	建物1階に、集合郵便受けを設置予定です。